ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГИМНАЗИЯ «АЛЬМА-МАТЕР»

191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 50-а. Тел. (812) 273-6037. Факс (812) 273-7383
e-mail: school@alma-mater-spb.ru

26.06.2018 № 65

На №_____от_____

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района Санкт-Петербурга

191024, Санкт-Петербург, улица 3-я Советская, дом 50

Сообщение
о выполнении представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения

Частное общеобразовательное учреждение «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» (ОГРН: 1027809210989; ИНН: 7808040342), далее обозначаемое своим сокращенным наименованием, 29 мая 2018 года получило предписание об устранении причин и условий, способствовавших совершению Сорокиным Е.Н. частью 1 статьи 20.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Основываясь на требованиях части 2 статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» сообщает следующее:

Настоящим ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» сообщает о выполнении Представления:

1. Представление безотлагательно рассмотрено в день его получения, то есть 29 мая 2018 года.

2. Приказом Генерального директора утвержден План мероприятий, направленных на устранение причин и условий, способствовавших совершению должностным лицом административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (копии приказа и план прилагается к настоящему сообщению).

3. ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» вручило должностному лицу, совершившему административное правонарушение письмо (копия прилагается), в котором перечисляются обязательные требования законодательство, которые были

ОНД Центрального района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

нарушены, и которых должностное лицо должно придерживаться в рамках профессиональной деятельности.

4. До 19 августа 2018 года ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» обеспечит разработку проекта и выполнение работ:

4.1. обеспечивающих возможность свободного открытия запоров на дверях эвакуационнных выходов: лестницы Л-1, Л-2, Л-3 согласно плану здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Шпалерная, дом 50а (исполнение требований пункта 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

4.2. по ремонту двери кабинета 302, находящегося на 3 этаже здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Шпалерная, дом 50а. Указанная дверь после завершения работ не должна загромождать (перекрывать) эвакуационный выход в лестничную клетку (исполнение требований, предусмотренных пунктом «б» пункта 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

4.3. по ремонту дверей кабинетов № 502, № 504; № 505, находящихся в здании, расположенном по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Шпалерная, дом 50а. Указанные двери после завершения работ должны открываться по направлению выхода из здания (исполнение требований, предусмотренных пунктом статьями 1, 4, 6 и 52 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Аналогичное требование предусмотрено пунктом 4.2.6. Свода правил 1.1313.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

4.4. по ремонту дверей лестничной клетки Л-2, находящихся в здании, расположенном по адресу Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Шпалерная, дом 50а, посредством устройства уплотнений в притворах (исполнение требования статей 1,4 и 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктом 4.2.7. Свода правил 1.1313.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Приложение 1 Копия приказа № 14 от «31» мая 2018 года с приложением №1 на 3 листах в 1 экземпляре;

2 План мероприятий по устранению нарушений законодательства на 2 листах в 1 экземпляре;

3 Копия письма на 1 листе в 1 экземпляре

Генеральный директор Т. А. Щур